

**CERTIFICADO DE CALIDAD**  
QUALITY CERTIFICATE

|  |               |
|--|---------------|
| Transición AC-PE para gabinete / Transition thred End. (Roscar)            | Unidades      |
| Transición AC-PE para soldar a redes de acero / Trans weld End. (Soldar) ✓ | (10) Unidades |

Dimensiones: 2<sup>a</sup> x 63 mm      Lote N° : 1792


Fecha de producción 30/11/15

| Ensayos sobre Pintura Epoxi<br>Epoxi paint test                   | Norma<br>(Standard)              | Valores de Referencia    | Resultados<br>Results         |
|---|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>Espesor promedio del film epoxi.</b><br>Avg thickness of paint | NAG-108/2009.<br>( PO N° 07702 ) | Promedio ≥ 500 µm        | ✓ Cumple / Aprobado<br>(pass) |
| <b>Adherencia</b><br>Adherence                                    | NAG 108/2009<br>( PO N° 07702 )  | Sin desprendimientos.    | ✓ Cumple / Aprobado<br>(pass) |
| <b>Curado</b><br>Curing   | NAG 108/2009<br>( PO N° 07702 )  | No se observara remoción | ✓ Cumple / Aprobado<br>(pass) |
| <b>Impacto</b><br>Impact  | NAG-108/2009.<br>( PO N° 07702 ) | Sin desprendimientos.    | ✓ Cumple / Aprobado<br>(pass) |

| Ensayos sobre el Accesorio<br>Fitting test                              | Norma<br>(Standard)             | Valores de Referencia                          | Resultado                     |
|---|---------------------------------|--|-------------------------------|
| <b>Resistencia a la presión Interna.</b><br>( Stress crack resistance ) | NAG-132/1990<br>( PO N° 07702 ) | Sin estallido durante 1 hora y ≥ 35 bar        | ✓ Cumple / Aprobado<br>(pass) |
| <b>Hermeticidad Neumática.</b><br>Air Tightness at 6 bar                | NAG-132/1990<br>( PO N° 07702 ) | Sin fugas en la interface transición / tubería | ✓ Cumple / Aprobado<br>(pass) |
| <b>Adherencia</b><br>Adherence  | NAG-132/1990                    | Estricción o valores de carga según Norma.     | ✓ Cumple / Aprobado<br>(pass) |

- SE CERTIFICA QUE LOS PRODUCTOS ARRIBA MENCIONADOS CUMPLEN CON LOS NIVELES DE EXIGENCIA REQUERIDOS EN LA NORMA NAG 1-132/1990.

- Los resultados de este certificado han sido extraídos de los registros internos de ensayos realizados según plan de inspección y ensayos, realizados por Sector Control de Calidad.

  
Nicolás García Minello  
Control de Calidad